

Приложение № 2.5
к приказу Управления
Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
от 22.10.2013 № 297-д

ОСНЛИР

(Наименование структурного подразделения
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучию
человека по Республике Саха (Якутия)

Директору МОКУ «С (К) ОШИ
№34» ГО город Якутск
Гурьевой В.Н.

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, должностного лица,
наименование юридического лица,
кому выдается предписание; адрес)

Предписание *229/35 ОСН*
**об устранении нарушений законодательства в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка,
технического регулирования**

« 29 » ноября 2018г.

г. Якутск

(место выдачи)

Осипова Зинаида Октябревна, специалист- эксперт отдела санитарного
надзора, лицензирования и регистрации Управления Роспотребнадзора по
РС (Я)

(Ф.И.О. и должность лица, выдавшего предписание)

руководствуясь **статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"**

на основании распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Саха (Якутия) №692 от 03.10.2018г., акт проверки от 29.11.2018г.

(перечислить рассмотренные документы)

В отношении Муниципального общеобразовательного казенного
учреждения «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната №34 городского округа «город Якутск», по адресу: г.
Якутск, ул. Вилибина 14, ул. Сергеляхское шоссе 12 км. д.13

(для юридического лица - полное наименование; для ПБОЮЛ полностью фамилия, имя, отчество)

Юридический адрес: Республика Саха (Якутия), 677008, г. Якутск,
Сергеляхское шоссе 12 км, д.13.

Фактическое месторасположение объекта:

- 1) Республика Саха (Якутия), 677008, г. Якутск, ул. Сергеляхское
шоссе 12 км, д.13 – учебный корпус для у/о с интернатом
- 2) Республика Саха (Якутия), 677008 г. Якутск, ул. Билибина, д.14
– учебный корпус для детей с ЗПР.

(место нахождения объекта (место жительства ПБОЮЛ))

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
ОГРН 1021401067610 от 19.12.2002 г., зарегистрировано МРИ ФНС № 5 по РС (Я)
(г. Якутск)

(Дата и номер свидетельства о государственной регистрации, и наименование
зарегистрировавшего органа (для юридических лиц, ПБОЮЛ))

выявлены нарушения законодательства

1. имеется только один основной въезд, что является нарушением п.3.8. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), согласно которому на территории организации для обучающихся с ОВЗ предусматривается оборудование не менее двух въездов (основной и хозяйственный).

2. Зона отдыха оснащена качелями, беседками без учета росто-возрастных особенностей детей, отсутствуют игровые оборудования, малые архитектурные формы в нарушение п.3.5. СанПиН 2.4.2.3286-15 - Зона отдыха оснащается игровым и спортивным оборудованием в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Площадки для подвижных игр детей оборудуются малыми архитектурными формами, площадки для отдыха - навесами, скамейками, столами. Допускается устанавливать сборно-разборные навесы, беседки.

Здание интерната с учебным корпусом.

3. Санитарно-бытовые помещения не обеспечены подводкой горячего водоснабжения, что является нарушением п.7.3. СанПиН 2.4.2.3286-15 - Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока (кухни), буфетные, помещения медицинского назначения, прачечная (постирочная), санитарно-бытовые помещения (душевые (ванные), умывальные, санитарные узлы, комната гигиены девочек), комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря.

4. стены коридора и помещений, потолок с трещинами, местами отсутствуют краски, что затрудняет качественную влажную уборку, в нарушение п.4.28. СанПиН 2.4.2.3286-15 - Стены, потолки помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, дефектов, деформаций, признаков поражений грибок, следов подтеков и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

5. пол в неудовлетворительном состоянии, поверхность покрытия пола нарушена, деформирована, перед входами в спальные помещения имеются пороги, что является нарушением п.4.5. СанПиН 2.4.2.3286-15 - В зданиях предусматриваются специальные устройства с ограждающими конструкциями со всех сторон, разноуровневые перила, пандусы, лифты, обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания; специально оборудованные санузлы, достаточные по ширине входы в учебные и другие помещения, одноуровневые полы во всех помещениях, отсутствие порогов.

6. отсутствуют ногомойки, писсуары, биде что является нарушением п.4.27.6. СанПиН 2.4.2.3286-15 - Санитарные узлы в жилом блоке (здании) оборудуются отдельными для мальчиков и девочек из расчета: умывальными раковинами - 1 на 5 человек, ногомойками - 2 на 15 человек, унитазами - 2 на 15 девочек и 2 на 15 мальчиков, писсуарами - 1 на 15 мальчиков; кабиной гигиены девочек, оборудованной поддоном с гибким шлангом (биде) и умывальной раковиной.

Учебные корпус.

7. перед входами в учебные классы имеются щели и пороги, стыки покрытия линолеумом не закреплены, что создает неровность

поверхности покрытия в нарушение п.4.5. СанПиН 2.4.2.3286-15 - В зданиях предусматриваются специальные устройства с ограждающими конструкциями со всех сторон, разноуровневые перила, пандусы, лифты, обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания; специально оборудованные санузлы, достаточные по ширине входы в учебные и другие помещения, одноуровневые полы во всех помещениях, отсутствие порогов;

8. В классах установлены стулья без учета роста-возрастных показателей детей, в нарушение п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) - Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

Пищеблок. Организацию питания осуществляет ООО «Виктория» по муниципальному контракту №260/69631 от 20.08.2018 г.

9. Установлено непосредственно - поверхности стен и пола в неудовлетворительном санитарном состоянии, нарушена целостность поверхности, стыки покрытия пола не закреплены, что затрудняет качественное проведение уборки, что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 - Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

10. Установлено непосредственно, что отсутствуют маркировочные ярлыки на продукциях, что является нарушением п. 6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) - Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки, в случае, если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а также результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной продукции должна сохраняться в организации общественного питания образовательного учреждения до окончания использования сельскохозяйственной продукции.

11. Установлено непосредственно, что складское помещение в неудовлетворительном санитарном состоянии, в ячейках обнаружено большое скопление пыли и грязи, не нужной постельной принадлежности, на стеллаже обнаружено хранение компьютера, что является нарушением п.5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 - Производственные и другие помещения организаций общественного питания должны содержаться в порядке и чистоте. Хранение пищевых продуктов на полу не допускается.

12. В морозильных ларях непосредственно обнаружены непромаркированные пакеты с мясом и рыбой (частично), в нарушение п. 6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) - Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки, в случае, если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а также результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной продукции должна сохраняться в организации общественного питания образовательного учреждения до окончания использования сельскохозяйственной продукции.

13. Установлено непосредственно, что в складских помещениях отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в нарушение п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 - Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Использование ртутных термометров не допускается.

14. Установлено непосредственно, что стены и потолок весь в разводах, обнаружены следы течи, нарушена целостность кафельной плитки, в краях имеются щели, что затрудняет проведение качественной уборки в нарушение п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 - Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

15. Установлено непосредственно, что санитарное состояние неудовлетворительное, выявлено большое скопление пыли за радиаторами, у плинтусов, в нарушение п. 11.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 - Во всех помещениях ежедневно не менее двух раз в день проводится влажная уборка с применением моющих средств. Ежедневно моются загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, мебель, включая столы) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру осветительных приборов, вентиляционные решетки). Поверхность подоконников должна быть гладкой, без сколов, щелей и дефектов. Стекла оконных проемов обеденного зала закрыты полиэтиленовыми пакетами.

16. Установлено непосредственно, что сертификатов профилактических прививок не предоставлено, в нарушение п. 12.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 - Работники проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке. Работники прививаются в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

17. Установлено непосредственно, что на каждого работника по 2 сменной одежды, что является нарушением п.13.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 - Персонал должен быть обеспечен специальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) в количестве не менее трех комплектов на одного работника, в целях регулярной ее замены.

18. Установлено непосредственно, что на автотранспорт не предоставлен санитарный паспорт, что является нарушением п.6.27. СанПиН 2.4.5.2409-08 - Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом, имеющий оформленный в установленном порядке санитарный паспорт, при условии обеспечения отдельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки. Допускается использование одного транспортного средства для перевозки разнородных пищевых продуктов при условии проведения между рейсами

санитарной обработки транспорта с применением дезинфицирующих средств.

Учебный корпус для детей с ЗПР МОКУ С(К)ОШ-И №34 по адресу: г. Якутск, ул. Билибина 14.

19. Кабинет оснащен стульями без регулировок, без подставок для ног, в нарушение п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 -Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и оснащаться подставками для ног.

20. не предоставлены протокола лабораторных исследований на электромагнитное излучение компьютерной техники, в нарушение п.10.19. СанПиН 2.4.2.2821-10 - Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на них.

Буфет.

21. Обеденный зал отсутствует, установлено непосредственно, что учащиеся обедают в учебных помещениях, что является нарушением п. 2.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", согласно которому в буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять реализацию блюд, кулинарных изделий, а также приготовление горячих напитков и отдельных блюд (отваривание колбасных изделий, яиц, заправка салатов, нарезка готовых продуктов). Оборудование буфета-раздаточной: 2 раковины для мытья столовой посуды, электрическая плита, титан для нагревания воды, бытовой холодильник, микроволновая печь.

установлены нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 31.08.2019:

Учебный корпус для у/о с интернатом МОКУ С(К)ОШ-И №34 по адресу: г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе 12 км, д.13.

1. оборудовать два въезда на территории (основной и хозяйственный);

2. Зону отдыха оснастить игровым и спортивным оборудованием в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Площадки для подвижных игр детей оборудовать малыми архитектурными формами, площадки для отдыха - навесами, скамейками, столами;

3. Обеспечить санитарно-бытовые помещения подводкой горячего водоснабжения;

4. Принять меры по проведению косметического (капитального) ремонта в помещениях;

5. Принять меры по выравниванию напольного покрытия, во всех помещениях должны быть одноуровневые полы, при этом не должно быть порогов;

6. Оборудовать в санитарно-бытовых помещениях ногомойки, писсуары, биде;

Учебный корпус.

7. Принять меры по выравниванию напольного покрытия, во всех помещениях должны быть одноуровневые полы, при этом не должно быть порогов;

8. В классах установить стулья с учетом роста-возрастных показателей детей, согласно п.5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

Пищеблок.

9. Принять меры по проведению ремонта (капитального и косметического) здания пищеблока;

10. обеспечить маркировочными ярлыками пищевые продукты;

11. провести генеральную уборку во всех помещениях пищеблока, содержать помещения пищеблока в чистоте и порядке;

12. обеспечить маркировочными ярлыками продовольственное сырье;

13. оборудовать складские помещения для хранения продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

14. Принять меры по проведению ремонта (капитального и косметического) в моечной зоне пищеблока;

15. провести генеральную уборку в помещении обеденного зала, уделить особое внимание в труднодоступных местах, содержать помещение в чистоте и порядке;

16. предоставить сертификаты профилактических прививок;

17. Обеспечить сменными спецодеждами персонал пищеблока (не менее трех на каждого);

18. предоставить санитарный паспорт на автотранспорт;

Учебный корпус для детей с ЗПР МОКУ С(К)ОШ-И №34 по адресу: г. Якутск, ул. Билибина 14.

19. Оснастить кабинеты стульями с регулировками, подставками для ног;

20. предоставить протокола лабораторных исследований на электромагнитное излучение компьютерной техники;

Буфет.

21. Оборудовать буфетную в школе.

Ответственность за выполнение мероприятий и предоставление информации о принятых мерах в письменной форме возлагается на* директора Муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №34 городского округа «город Якутск» - Гурьеву Викторию Николаевну.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

* в соответствии с частью 1 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

* в соответствии с частью 15 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

** в соответствии с ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Специалист-эксперт
ОСНЛиР _____
должностное лицо,
проводившее проверку



подпись

З.О. Осипова

фамилия, имя, отчество

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном ст.198 АПК РФ, ст.254 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня вручения или получения копии предписания.

С предписанием ознакомлен(а) :

« _____ » _____ 20 _____ г.

(законный представитель
юридического лица, ИП,
должностное лицо, на которое
возлагается ответственность)

подпись

фамилия, имя, отчество